

GER REG 0043/2021

Mairinque, 15 de julho de 2.021

À

Companhia Piratininga de Força e Luz

Rua Jorge De Figueiredo Correa, 1.632 Bl. III – 3º Andar

Campinas – Estado de São Paulo / SP.

CEP: 13.087-490

Assunto: **Excessivas Ocorrências de Piscas – SE RAPOSO TAVARES – UC 2036300680**

Prezados Senhores,

Relativamente ao assunto em tela, solicitamos desta Supridora URGENTE esclarecimento acerca das muitas ocorrências de PISCAS em *curto período de tempo*, que estão impactando na qualidade de nossa distribuição, no momento e em especial através de nossa Tomada Raposo Tavares (**UC nº 2036300680**), para o período conforme quadros abaixo:

Quadro: 1


Relação das Ocorrências de PISCAS na TOMADA Nº 2036300680				
Nº de Ocorrências	Datas	Hora inicial	Hora Final	Duração
1º	03/jul	18:49:32	18:49:39	7 S
2º	11/jul	18:38:06	18:38:18	12 S
3º	12/jul	18:50:12	18:51:28	1 M 16 S
4º	12/jul	21:24:02	21:24:22	20 S
5º	13/jul	18:56:18	18:57:57	1 M 39 S
6º	13/jul	23:40:31	23:40:45	14 S
7º	14/jul	18:03:55	18:04:02	7 S
8º	14/jul	21:05:22	21:06:01	39 S
9º	14/jul	22:54:36	22:54:47	11 S

Tal situação já impactou negativamente, com isto estamos sendo questionados pela Câmara Municipal e Rádio do município de Alumínio, daí a necessidade urgente de vossa manifestação.

Lembramos que antes da instrução desta missiva, checamos em nosso sistema e tais ocorrências tiveram origens externas. Ainda validando esta informação citamos os protocolos (CPFL) nº 9194823175 e 9194831201.

É oportuno lembrar que a qualidade do fornecimento de energia através da citada tomada já foi objeto de questionamento anterior, todavia ainda sem uma solução definitiva.

Atenciosamente



Reynaldo Madureira Alves

Presidente